

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

*В.Н. Сергиенко*  
«31» августа 2015 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1»
- 1.2. Адрес объекта: 680000, г.Хабаровск, ул.Ленина, дом 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 1032,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6145,2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1906г., реконструкции – 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015., капитального -

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» , КГБОУ Детский дом 1
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680000, г. Хабаровск, ул.Ленина, дом 20
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680000г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.72.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 55 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** движение пассажирским транспортом до ул. Ленина ,остановка– Кооперация.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Городской пассажирский транспорт: маршрут № 1 (от Железнодорожного вокзала до ул. Ленина), № 23 (от МЖСК(Сплав) до ул. Ленина), маршрут № 8 (от ул. Полярна до ул. Ленина), маршрут № 56 (от Южный микрорайон до ул. Ленина), маршрут № 80 (от Речной вокзал до ул. Ленина), маршрут № 83 (от ул. Калараша до ул. Ленина), маршрут № 88 (от пос. им. Горького до ул. Ленина) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюрные камни

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У,Г), ВНД (С,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДП-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(К,С)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** В соответствии с уставом и санитарными требованиями СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также на основании охранного обязательства № 321 от 21 июня 2011 года- учреждение временно недоступно, инвалиды и другие МГН не обслуживаются, учреждение предоставляет услугу воспитание и проживание детей-сирот без отклонения здоровья, детей инвалидов не обслуживает. ВНД (К,О,С,Г,У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: на основании устава и санитарных требований «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на основании охранного обязательства № 321 от 21 июня 2011 года работы не могут быть проведены в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта на основании охранного обязательства, работы по адаптации объекта технически невозможны, так как дом не предназначен для использования инвалидами.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ВНД (К,О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края « 2015г.: Размещение информации об доступных услугах объекта планируется в 2015г. на сайте [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (в модуле «Интерактивная карта доступности объектов»)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДП-И(Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(К,С)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** В соответствии с уставом и санитарными требованиями СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также на основании охранного обязательства № 321 от 21 июня 2011 года- учреждение временно недоступно, инвалиды и другие МГН не обслуживаются, учреждение предоставляет услугу воспитание и проживание детей-сирот без отклонения здоровья, детей инвалидов не обслуживает. ВНД (К,О,С,Г,У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: на основании устава и санитарных требований СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также на основании охранного обязательства № 321 от 21 июня 2011 года работы не могут быть проведены в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на основании охранного обязательства, работы по адаптации объекта технически невозможны. Детский дом не предназначен для использования инвалидами.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ВНД (К,О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края « » 2015г.: Размещение информации об доступных услугах объекта планируется в 2015г. на сайте [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (в модуле «Интерактивная карта доступности объектов»)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» июня 2015г.,
2. Акта обследования объекта: от «23» июня 2015 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор Бузанова Людмила Георгиевна  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

## Комиссия

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Зам. директора УСПИ по г. Хабаровску Н.М. Кандаурова	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зам. нач. УСПИ по Северному округу Т.Ю. Жедбаева	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зам. нач. УСПИ по Центральному округу Л.А. Мотова	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зам. нач. УСПИ по Южному округу С.А. Крушова	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зам. нач. УСПИ по Западному округу В.В. Задумина	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Нач. сектора ресурсного обеспечения А.С. Кузьмин	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Вед. специалист сектора ресурсного обесп. Червяко Т.А.	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Хабаровской РО ВОС Е.А. Зенкина  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Председатель ХКО ОООИ «ВОГ» О.В. Свионтковская  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Председатель ОХОООО ВОИ Е.И. Стоев  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры

ПЛАН  
адаптации КГБОУ Детский дом № 1

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1.	Отсутствует линия безопасности на остановке общественного транспорта. Отсутствуют схемы движения к объекту.		Не нуждается		
2.	Выделение цветом или фактурой на лестнице отсутствует, предупредительные тактильные полосы отсутствуют.		Не нуждается		
3.	Отсутствуют на пандусе ограждения с поручнями, поручни округлого сечения и поручни у стены		Не нуждается		
4.	Отсутствуют знаки доступности и кнопки вызова персонала		Не нуждается		
5.	Пути эвакуации со второго и вышележащих этажей не оборудованы пандусами.		Не нуждается		Принадлежность здания к памятникам архитектуры (Охранное обязательство пользователя недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) от 21 июня 2011 г. №321: «г. Хабаровск, ул. Ленина, 20 литер А внесен в список выяв-

6.	Отсутствует схема движения инвалидов по зданию.		Не нуждается		ленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, приказом ГУК «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» от 24.06.1996 № 56.
7.	Жилые помещения не адаптированы для МГН, учреждение работает в соответствии с СП 2.4.990-00		Не нуждается		
8.	Свободное пространство для размещения и пространство для разворота кресла-коляски меньше нормы. Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Отсутствует диспенсер для туалетной бумаги, специальные знаки обозначения помещений. Отсутствуют водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом. Отсутствует автоматический слив воды.		Не нуждается		

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.